ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01349/22

Серия RU № 0414990

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-ТЕХНОЛОГИЯ".
Место нахождения (адрес юридического лица): 344000, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, дом 200, помещение 17.
Адрес места осуществления деятельности: 344002, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица 2-я Луговая, дом 28.
Основной государственный регистрационный номер 1136194003770.
Телефон: +78632006594. Адрес электронной почты: info@texoterm.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-ТЕХНОЛОГИЯ".
Место нахождения (адрес юридического лица): 344000, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, дом 200, помещение 17.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344002, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица 2-я Луговая, дом 28.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты стальных конструкций: огнезащитное покрытие, состоящее из эмали полиакриловой огнезащитной «Тексотерм» (ТУ 2313-003-83351197-2008), толщиной сухого слоя не менее 3,8 мм, с установленным изготовителем расходом 5,8 кг/м², без учета технологических потерь, нанесенное в соответствии с Технологической инструкцией И-01-2016 с дополнениями от 12.01.2022 года, на предварительно огрунтованную поверхность грунтовкой «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), с толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2313-003-83351197-2008 «Эмаль полиакриловая огнезащитная «Тексотерм» с Изменениями № 1.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № ППБ-876/06-2022 от 28.06.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная сертификационная компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 07-ОС/20-05/22 от 30.05.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 (с изменением № 1) "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" пункты 3.4, 6.1. Средство огнезащиты при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20Б1 (ГОСТ 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм - время достижения критической температуры образца 500°С не менее 90 минут (обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности). Условия хранения: в крытых сухих и хорошо проветриваемых складских помещениях, при температуре от плюс 5°С до плюс 35°С, относительной влажности от 30% до 80%, на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред, а также прямого воздействия солнечного света. Срок хранения - 6 месяцев. Срок службы (годности) - не менее 10 лет. Выдан взамен ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01175/22 от 29.06.2022 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.11.2022 **ПО** 28.06.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Грешкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334