Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала, производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 006365

Срок действия с 15.01.2025г по 14.01.2030г.

Код ОКПД 2 20.30.12

Код ТН ВЭД 38249970000

№ РОСС RU.ОС55.Н003300

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология» (ООО «Юг-Технология») ОГРН 1136194003770. ИНН 6168068306. КПП 616301001. Адрес: 344000,Ростовская обл, Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 200, помещение 17, телефон: +7 (863) 310-10-61, email: info@texoterm.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология» (ООО «Юг-Технология») ОГРН 1136194003770. ИНН 6168068306. КПП 616301001. Адрес:344002, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, ул.2я Луговая 28, , телефон: +7 (863) 310-10-61, email: info@texoterm.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9724194533) Адрес: Москва, ул. Газопровод, д. 6 к.1, помещ. 2/1. Аттестат аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС55 от 20.06.2024г. до 19.06.2029г. osp52@inbox.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Конструкции настила бесчердачного покрытия, изготовленного на основе профилированного листа (ГОСТ 24045-2016) толщиной 0,6мм Обработанным эмалью Огнезащитной полиакриловой вспучивающейся для стальных конструкций «Тексотерм» (ТУ 2313-003-83351197-2008 с Изменениями №1), толщиной сухого слоя 0,95 мм, расход -1,52 кг/м2 нанесенное в соответствии с Технологической инструкцией И-01-2016.
Выпускаемые по ТУ 2313-003-83351197-2008, изм. №1. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций,сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции". Предел огнестойкости RE30 при равномерно-распределённой нагрузке 3,14 кПа (320 кгс/м2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № 27248 от 30.12.2024 г.,
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТС0.ИЦ17 до 19.06.2029г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 2313-003-83351197-2008, изм. №1, Технологическая инструкция И-01-2016

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Сельдимиров М.А.

ОБРАЗЕЦ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В», ТЗ № 267